

「みなさまの声」で寄せられたご意見等と当院からの回答

[2021年7月]

寄せられたご意見等

- 検査棟の階段に設置されているスピーカー上のほこりがとても気になります。
- リハビリ病棟のリハビリ室の通気（排気）口の汚れが非常に気になります。毎日使っているところで難しいとは思いますが、キレイにできるならキレイにして欲しいです。

当院からの回答

このたびは貴重なご意見ありがとうございました。

■階段スピーカー上部のほこりについて
このたび清掃担当に確認したところ、該当箇所は周期的に清掃する範囲に含まれておりませんでした。

このたびのお声を受け、清掃を完了いたしました。以後、周期的に清掃するよう検討させていただきます。

■リハビリ室通気口について
このたび確認したところ、ロスナイ（換気装置）の吸気口に汚れを確認しました。前回清掃の記録は2月となっており、ちょうど今月が清掃予定の月となっており、8月13日に清掃を実施しました。清掃予定寸前のため、汚れが目立っていたようですが、今後の対応として汚れが目立つ箇所の清掃周期の見直しを検討いたします。